



MEGATEC

UPSilon 2000

不斷電系統監控軟體

操作手冊

適用於

Windows XP, Windows 2000

Windows Vista, Windows Server 2003

Windows 7, Windows Server 2008

Windows 8, Windows Server 2012

Windows 10

Small Business Server 2003,

Novell NetWare, Linux, FreeBSD, Mac

版權聲明

LIMITED WARRANTY

THE PROGRAM AND ENCLOSED MATERIALS ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANT ABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM AND ENCLOSED MATERIAL IS ASSUMED BY YOU.

LIMITATION OF REMEDIES

Mega System Technologies Incorporation entire liability and your exclusion remedy shall be replacement of the media if you have met the conditions as described under “Limited Warranty.”

In no event will Mega System Technologies Incorporation be liable to you for any other damages arising out of your use of this program.

All mentioned trademarks are registered trademarks of their respective owners.

TECHNICAL SUPPORT

UPSilon 2000 是由鼎堅資訊科技股份有限公司開發完成，如果您對本產品有任何問題或意見，請隨時與我們聯絡。

鼎堅資訊科技股份有限公司

電話: +886-2-87922060

傳真: +886-2-87922066

E-MAIL: service@megatec.com.tw

FTP: <ftp://ftp.megatec.com.tw>

WWW: <http://www.megatec.com.tw>

Copyright 1999-2007 by: Mega System Technologies, Inc.

◆ 硬體安裝(參閱p9)

- 1.將 RS232 連接線公的一端接在UPS的連接埠上。
- 2.將母的一端接在系統的RS-232通訊埠上。
- 3.若要使用 USB,介面需另購特製連接線，請洽經銷商或鼎堅公司。

◆ 軟體安裝(參閱p14)

- 1.將UPSilon軟體光碟片放入光碟機中，UPSilon 2000會自動顯示CD中的各選項供使用者選擇安裝；或是您可進入Windows窗口，點‘開始’→‘執行(R)’後執行’setup.exe’。UPSilon 2000會自動將檔案覆制到使用者設定的目錄中。
(預設值：C:\Program Files\Megatec\UPSilon 2000，UPSilon執行時，會尋找與電腦系統相同之語言版本顯示，若無法找到相容語言時，則以英文版顯示。)
- 2.安裝完成後，請檢查Rupsmon是否已啟動在工作列中；請到‘控制臺’的‘服務’下查看Rupsmon service是否已經啟動。(參閱p6)
- 3.按‘開始’選擇‘程式集(P)’下的‘UPSilon 2000’，再選‘UPSilon 2000 for Windows’即可進入主畫面進行相關之參數設定。(參閱p6)
- 4.進入‘參數設定’畫面中先設定‘通訊方式’、‘串列通訊埠’後回到主畫面中，若UPS狀態欄顯示‘UPS和電腦聯機’即表示已安裝成功。(參閱p20)

----其他詳細的參數設定請參考手冊的相關說明----

◆ 硬體安裝(參閱p9)

- 1.將UPSilon 2000連接線公的一端接在UPS的連接埠上。
2. 將母的一端接在系統上的RS-232通訊埠上，若系統只有25PIN的通訊埠，可用9PIN對25PIN的轉接頭來連接。

◆ 軟體安裝(參閱p34)

- 1.由工作站上Login進入網路系統，此Login的使用者(User Name)必須在 SYS:SYSTEM 目錄有讀寫權限。

F:\>LOGIN SUPERVISOR

- 2.將UPSilon的光碟片放入光碟機中。
- 3.在光碟機中執行 INSTALL.EXE。

A:\>INSTALL <Enter>

- 4.安裝完畢後，請將系統關閉再重新開機，此時系統會將UPSilon.NLM 載入並執行。
- 5.當UPSilon for NetWare被成功的載入系統時，檔案伺服器機的螢幕會顯示成功載入之訊息，您可以ALT+ESC 鍵來切換UPSilon之螢幕顯示。
- 6.進入UPSilon for NetWare的主畫面後，查看在'UPS Status'的'Comm. Status'欄，若顯示'Connect'即表示已安裝成功。
- 7.若您的系統有一個以上的通訊埠(Com port)，則必需在AUTOEXEC.NCF中加入一個以上的'LOAD AIOCOMX'指令。

----其他詳細的參數設定請參考手冊的相關說明----

◆ 硬體安裝(參閱p9)

- 1.將UPSilon 2000連接線公的一端接在UPS的連接埠上。
2. 將母的一端接在系統上的RS-232通訊埠上，若系統只有25PIN的通訊埠，可用9PIN對25PIN的轉接頭來連接。

◆ 軟體安裝(參閱 p85)

- 1.請以 `super-user` 的身份登入主機。
- 2.請將欲安裝的 UPSilon 光碟片放入光碟機中。
 - (1)先將光碟片掛到 Linux 檔案系統的 `/mnt` 目錄下，以 `centos` 為例，其輸入指令如下：

```
# mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt
```

(請依實際 device name 來輸入指令，可參考附表 B 之說明)

- (2)解壓欲安裝的 Linux 檔案至/tmp 下

```
#tar -C /tmp -zxvf /mnt/Linux/centos-upsilon.tar.gz
```

3.執行安裝程式

```
# cd /tmp/upsilon
```

```
# ./install.linux
```

(若無法直接將光碟檔案掛到 unix 系統中,另可使用 ftp 或 tar 格式磁片進行安裝,詳細說明請參閱 p56)

- 4.請由 menu 中選擇欲安裝的系統項目,並做參數之設定(請先確定沒有其他的 process 佔用相同的 serial port),安裝程式會將 UPSilon for Unix 設定成自動執行的 daemon.

註：若在 FreeBSD v4.x 系統下安裝 UPSilon bsd-3.Z 後，無法正常執行 UPSilon 時，請安裝光碟片路徑：`/FreeBSD_4.x/compat3.x/install.sh` 程式，使系統可以執行 FreeBSD v3.x 的程式。(若為更高版本之 FreeBSD 系統，則請自行至各大網站下載相對應之 `compat3.x` 程式安裝之)。

----其他詳細的參數設定請參考手冊的相關說明----

目錄

1. 簡介	7
1.1. 產品包裝內容	8
1.2. 系統需求	8
2. 硬體安裝	9
3. UPSilon 2000 for Windows	13
3.1. 功能簡介	13
3.2. 軟體安裝與移除	14
3.2.1. 安裝UPSilon	14
3.2.2. 移除UPSilon	16
3.3. 軟體啟動	17
3.4. 操作說明	20
3.4.1. UPS動態資料顯示區	21
3.4.2. UPS狀態區	23
3.4.3. 功能選擇區	25
3.5. 離開	61
4. UPSilon 2000 for NetWare	62
4.1. 功能簡介	62
4.2. 軟體安裝	62
4.2.1. 軟體安裝步驟	63
4.2.2. 檔案說明	64
4.3. 主畫面說明	65
4.3.1. 定時開關機設定顯示區	65

4.3.2. 條狀資料顯示區	66
4.3.3. 不斷電系統狀態顯示區	67
4.4. 主功能表說明	70
4.4.1. Configuration	70
4.4.2. Configure E-mail	75
4.4.3. Configure Pager	76
4.4.4. Schedule Shutdown	77
4.4.5. Setup SNMP	78
4.4.6. Shutdown UPS	79
4.4.7. Test Until Batt_Low	79
4.4.8. UPS 10Sec Test	79
4.4.9. UPS Auto Test	80
4.4.10. View History File	80
4.4.11. View Log File	80
4.5. 廣播訊息	81
4.6. 關閉系統之處理程式	82
5. UPSilon 2000 for Linux, FreeBSD	83
5.1. 功能簡介	83
5.2. 軟體安裝	84
5.3. 參數設定	89
5.3.1 設定UPSilon for Linux, FreeBSD	89
5.3.2. 以電子郵件發送警告訊息	96
5.3.3. 以呼叫器發送警告訊息	97
5.3.4. 關閉批次處理作業	97
5.3.5. 關機命令檔案	98
5.4. UPSilon for Linux, FreeBSD的使用	99

5.4.1. 使用UPSilon for Linux, FreeBSD	99
5.4.2. 移除UPSilon for Linux, FreeBSD	100
5.5. 監控UPS狀態	102
5.6. 對UPS直接控制	106
5.7. 歷史記錄	109
5.8. 檔案明細	110
5.9. 光碟 mount指令說明	110
5.10.系統參數	110
5.11.常見問題解答	111

1. 簡介

UPSilon 2000 是一套適用於RS-232或USB 智慧型UPS 的監控軟體，在市電正常時，UPSilon 2000 能以數據及圖形，清楚顯示UPS 輸出入電壓、頻率、負載、溫度及電池容量等資料的即時狀態，幫助使用者監控電力供應的品質，同時還可透過網際網路進行遠端監控UPS，讓使用者可以不受空間的限制，更有效率的管理電力；當市電發生中斷或是UPS 電池低電位時，UPSilon 2000 更能充份發揮其無人狀態下的監控功能，除精確的做到自動安全存檔、系統安全關機的功能外，更增加多方位的自動警訊傳送功能，包括自動撥號發送呼叫器警訊，以及電子郵件傳送警訊等，使用者不但不必擔心市電的突然中斷，會造成任何系統或檔案的損失，更可以在第一時間內，進行必要的應變處理。

此外，UPSilon 2000 新增的Windows NT服務功能，能在使用者尚未登入電腦之前，就開始執行程式，達到無需管理者，全自動監控管理UPS。UPSilon 2000 還設有多國語言功能，讓全世界的使用者可以選擇自己最熟悉的語言，進行軟體的設定及操作。

在網際網路迅速普及的今日，不論個人電腦或伺服器，早已進入24小時、全天候收發資訊的時代，無人狀態下的電源管理，已成為UPS 的必要裝備，功能完備的UPSilon 2000，勢將成為智慧型UPS 的最佳搭檔。

1.1. 產品包裝內容

- ◆ UPSilon 2000軟體光碟片或UPSilon 2000軟體安裝嚮導紙卡


1.2. 系統需求

UPSilon 2000軟硬體的需求如下：


- ◆ 電腦系統RS232通訊埠：COM1～COM4
- ◆ 電腦系統USB通訊埠
- ◆ 採用真正RS-232通訊的智慧型UPS
- ◆ 採用USB通訊的智慧型UPS
- ◆ Microsoft Windows 2000
- ◆ Microsoft Windows XP
- ◆ Microsoft Windows Vista
- ◆ Microsoft Windows 7
- ◆ Microsoft Windows 8, 10
- ◆ Microsoft Windows Sever 2003, 2008, 2012
- ◆ Novell NetWare v3.1x/v4.x/v5.x
- ◆ Linux
- ◆ FreeBSD
- ◆ Mac

2. 硬體安裝


1. 請使用正確的通訊連接線將電腦與UPS連結，UPSilon 提供四種特製線材讓您選擇，已因應電腦與不同類型的UPS做連接。



2. 電腦與UPS通訊埠位置連接：



1



3. 注意事項：

使用在NetWare上的通訊埠定義：

	I/O Address	IRQ
COM1	3FX	4
COM2	2FX	3
COM3	3E8	4
COM4	2E8	3

- 用來連接UPS的RS232 PORT，在設定Novell NetWare網路印表(PSERVER.NLM)時，請勿再使用或設定。
- UPSilon 2000連接線經過特殊設計，專為本軟體所用，請勿以一般市售的RS232 CABLE來連接。

3. UPSilon 2000 for Windows

3.1. 功能簡介

- ◆ 支援Windows NT Service function
- ◆ 提供多國語言顯示
- ◆ 自動以電子郵件發送警訊
- ◆ 自動以手機短信息警訊
- ◆ 可透過TCP IP或Internet進行網路遠端UPS監控
- ◆ 自動偵測市電中斷及UPS電池低電位
- ◆ 可彈性設定自動開關機時間
- ◆ 即時以圖形顯示UPS狀態，如溫度、電壓、負載、頻率...等。
- ◆ 廣播警告訊息
- ◆ 可設定關機倒數時間和每次警告之間的時間間隔
- ◆ 可設定UPS 診斷性自我測試時間
- ◆ 離開系統前自動關閉及存儲應用程式
- ◆ 記錄及分析電源狀態

3.2. 軟體安裝與移除

3.2.1. 安裝UPSilon

UPSilon軟體會於安裝與執行過程中自動辨識您的系統語言版本作為顯示依據，若無法找到相容語言時則以英文版顯示。請依下述步驟安裝：

1. 開啟系統電源。
2. 將UPSilon軟體光碟片置入光碟機中，UPSilon 2000會自動顯示CD 中的各選項，請點選【 Install Program】→【UPSilon 2000 for Windows】執行安裝程序。



或是您可使用【開始】功能表內的【執行(R)】命令，輸入光碟機代號：\\windows\setup.exe 來進行安裝。



安裝過程中會將所有的UPSilon檔案複製到預設路徑
C:\Program Files\Megatec\UPSilon 2000或C:\Program Files (x86)\Megatec\UPSilon 2000目錄下。

3. 安裝完成後將於工作列上看到常駐的Rupsmon圖示，並在【程式集】或【所有程式】內看到UPSilon 2000目錄。



Rupsmon



UPSilon 2000 目錄

3.2.2. 移除UPSilon

安裝完成後，在Windows開始功能表的UPSilon項下會有如下圖所示的4個選項，若欲將UPSilon由系統中移除，則請選擇'UPSilon Uninstall'。



- ◆ UPSilon for Windows：進入UPSilon主功能畫面
 - ◆ UPSilon Online Help：UPSilon使用說明
 - ◆ UPSilon Readme：UPSilon簡介說明
 - ◆ UPSilon Uninstall：將UPSilon由Windows中移除
- 或您可由【控制台】內【解除安裝程式或變更程式】中移除




3.3. 軟體啟動

啟動UPSilon與UPS連結

1. 請確認系統與UPS已使用正確線材並正確連接，且UPS 正常運作中。
2. 於工作列上以滑鼠右鍵點選Rupsmon圖示並選擇【打開UPSILON】，即可啟動UPSilon 2000圖控介面。



3. 點選【SETTINGS】進入參數設定區，於【一般設定】分頁選擇您的UPS通訊類型與通訊口，此處以Megatec通訊協定與COM1通訊口示範，選擇設定完畢請按【確定】回圖控主畫面，若與UPS正常通訊將看到UPS連接成功之訊息確認對話方塊。





4. 您可於工作列上的小圖示確認UPSilon與您的UPS連接狀態。



3.4. 操作說明

進入UPSilon後會出現如下所示之功能畫面，分為三大功能區塊：


1. UPS動態資料顯示區（請參考 3.4.1）
2. UPS狀態區（請參考 3.4.2）
3. 功能選擇區（請參考 3.4.3）



3.4.1. UPS動態資料顯示區

UPSilon偵測到UPS供電狀態後，會將相關的訊息顯示於此區，使用者可選擇以儀錶、數字、圖示、圖表等方式來顯示，顯示之內容包含輸入電壓、輸出電壓、頻率、電池容量、UPS負載、溫度...等之資訊。如下圖所示：

1. 儀 表




2. 數 字

The screenshot shows the '數字' (Digital) tab selected. It displays numerical data for the same parameters as the gauge view, organized into two tables:


	輸入電壓	輸出電壓	頻率
現值:	113.0 V	113.0 V	60.0 Hz
最小:	113.0 V	113.0 V	60.0 Hz
最大:	113.0 V	113.0 V	60.0 Hz

	電池容量	UPS負載	溫度
現值:	100 %	0.0 %	56.0 C 132.8 F
最小:	100 %	0.0 %	56.0 C 132.8 F
最大:	100 %	0.0 %	56.0 C 132.8 F

3. 圖示



4. 圖表



3.4.2. UPS狀態區

使用者可從本區中查看UPS是否已與電腦連線、市電是否正常、電池電位是否正常、電池狀態、Bypass模式、UPS自我測試等資訊以及由電池供電時間、(關閉系統)倒數計時、電池供電剩餘時間等時間資訊。如下圖：



當UPSilon偵測到異常發生時，會以圖示閃爍、警告確認對話方塊及事件時間訊息的方式於此區示警，下圖以市電中斷狀況發生為例：



3.4.3. 功能選擇區

安裝完成後，即可開始設定各項功能的參數值。各參數值會影響到UPSilon程式是否能正常運作，請使用者根據以下各章節的說明來設定各功能選項的參數值。

1. SETTINGS 參數設定 (3.4.3.1)
2. TASK 工作排程 (3.4.3.2)
3. CONTROL 對UPS直接控制 (3.4.3.4)
4. CLOSE 上次關機儲存的應用程式 (3.4.3.5)
5. LOG FILE 歷史紀錄 (3.4.3.3)
6. ABOUT 關於UPSILON (3.4.3.6)



3.4.3.1. SETTINGS-參數設定

各項功能的參數值會影響到UPSilon程式是否能正常運作，所以請用戶正確的設定電腦系統的軟硬體環境及UPSilon所提供的各項功能之參數值。UPSilon的參數設定畫面如下：




A. 一般設定

◆ UPS通訊類型：

要與您的UPS順利連結，第一步即要確認您的 UPSilon與UPS 之間的通訊類型，此部分可諮詢您的UPS 供應商；於此處可利用下拉式選單選擇與您的UPS 通訊所要採用的類型。

◆ 選擇通訊口：

要與您的UPS順利連結，第二步要確認您的電腦主機要使用哪個RS232埠來與您的UPS做連接，UPSilon會自動偵測您電腦主機板所提供且開啟的RS232埠(COM1~COM4)。




Slave端訪問密碼：

於此處可設定一組您熟悉的密碼，此組密碼以有兩個作用

- (1) 作為UPSilon執行Master/Slave連線模式時遠端Slave拜訪登入Master使用，遠端Slave需有此組密碼才能與Master建立連結，此密碼可防止未被確認的遠端連結。
(有關Master/Slave連線模式請參閱 P30)
- (2) 作為防止外人擅改UPSilon參數設定內容使用。

◆ Slave端確認密碼：

再次確認您設定的Slave端訪問密碼。




假設鍵入密碼為 1234

再次確認鍵入 1234

輸入與確認完請按確定

當密碼設定後若有修改參數設定內容，UPSilon會要求密碼確認請輸入 1234



- ◆ 記錄UPS的數據時間間隔：
設定記錄UPS的輸出電壓、頻率、負載、電池容量及溫度等數據資料的間隔時間。

參數設定

一般設定 | 系統關閉 | 警告訊息 | 電子郵件 | 簡訊設定 | ACPI

基本參數

UPS通訊類型： MegaTec

選擇通訊口： COM1

Slave端訪問密碼： ****

Slave端確認密碼： ****

記錄UPS的數據時間間隔(1-600)： 30 秒

啟用Master/Slave副機模式： 設定Slave地址

設定值

強制界面語言(重啟才能生效)： 繁體中文

還原設定值： 瀏覽...

儲存設定值： 儲存...

恢復預設值

確定 取消

假設定間隔為30秒

LOG FILE

選擇LOG FILE

確定

歷史記錄

事件記錄檔 UPS數據資料 | 測試數據資料 |


#	時間	輸入電壓	輸出電壓	頻率	UPS負載	電池容量	溫度
8	2017/03/08 14:03:38	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
9	2017/03/08 14:03:06	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
10	2017/03/08 14:02:36	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
11	2017/03/08 14:02:06	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
12	2017/03/08 14:01:36	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
13	2017/03/08 14:01:06	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
14	2017/03/08 14:00:36	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
15	2017/03/08 14:00:06	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
16	2017/03/08 13:59:36	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
17	2017/03/08 13:59:06	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
18	2017/03/08 13:58:36	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
19	2017/03/08 13:58:06	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
20	2017/03/08 13:57:36	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
21	2017/03/08 13:57:06	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C

目前第1頁, 總共1頁, 每頁最多500筆記錄, 按滑鼠右鍵彈出選單。

清除 列印 另存為... 確定

兩筆紀錄間隔30秒

- ◆ 啟用Master/Slave關機模式：
啟用關機模式=>沒有與UPS作直接通訊連接的電腦主機可使用此模式，經由網路方式扮演UPSilon Slave的角色，透過直接與UPS作通訊連接的 Master主機，Slave也可以於遠端獲得UPS狀態訊息與數據資料，或是當電源有狀況時獲得自動關機保護。
取消關機模式=>Slave就不能連接到Master端，已連線的Slave端也會斷線。
- ◆ 設定Master/Slave地址：
當啟用Master/Slave關機模式，請於Master電腦先設定好允許連接的Slave電腦IP位置，最多允許四台Slave連接；而每台Slave電腦也需將Master電腦的IP位置設定。



【Master設定】

設定密碼; 假設為1234

再次確認密碼 1234

點選設定Slave地址

勾選啟用

請先查詢Slave端IP位置, 將Slave端IP位置填於此處, 最多可有四個Slave端

確定

確定

【Slave端設定】

未完成設定前仍為Master

UPS通訊類型選擇Slave

請輸入與Master 設定同組密碼，此處假設仍為 1234

1234

點選設定Master地址

設定完成為

請查詢Master電腦的IP位置，並將其填於此處

確定

UPSilon 2000 (Slave) 顯示儀表板：

輸入電壓	輸出電壓	電池容量	UPS負載
0.0 Vdc 0.0 Vdc 0.0 Vdc 0.0 Vdc	0.0 Vdc 0.0 Vdc 0.0 Vdc 0.0 Vdc	0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %	0 % 0 % 0 % 0 %

電壓正常 | 帶電正常 | 電池電位正常

電池滿電 | EPOS模式 | UPS自充滿電

出電總電量 | 剩餘計時 | 電池充電剩餘時間


00:00:00 | 00:00:00 | 0.5%

2017/03/09 11:47:24 UPS2無故障
2017/03/09 11:16:01 UPS2無故障
2017/03/08 12:22:55 市電正常
2017/03/08 17:22:42 市電正常
2017/03/08 16:47:13 市電正常
2017/03/08 16:45:54 市電正常

- ◆ 強制界面語言（重啟才能生效）：設定用戶界面的語言，預設情況下，用戶界面語言是與系統語系相同。用戶可在此強制設定用戶界面的語言，設定後，需重新啟動UPSilon 2000才能生效。




- ◆ 還原設定值：載入先前保存的設定文件。
- ◆ 儲存設定值：保存當前設定。
- ◆ 恢復預設值：將設定恢復到出廠預設參數值。




B. 系統關閉

本區設定在UPSilon軟體偵測到關機訊號時，所需執行的電腦關機或休眠功能及UPS 關閉功能，使用者可自行選定各項功能是否執行。



- ◆ 啟用ACPI關機：啟用Windows系統的ACPI電源管理功能關機。
- ◆ 啟用UPSilon關機：啟用UPSilon 2000的關機設定條件關機。

系統關閉模式二擇一：
ACPI功能關機或UPSilon關機




當選擇【UPSilon關機】模式，請設定下列關機條件

- ◎當市電故障時，此時間後開始關閉電腦系統 (0-2880)：設定市電中斷後電池所能維持系統運作的時間。設定時請先參考UPS硬體手冊的說明或洽詢UPS廠商。

• 設定範圍：0 ~ 2880分鐘 • 預設值：10分鐘

- ◎當出現電池低電壓時，此時間後開始關閉電腦系統 (0-600)：設定電池低電容量發生時UPS能維持系統運作的時間，建議設定值越小越好。
 - 設定範圍：0 ~ 600分鐘
 - 預設值：0分鐘
- ◎當市電故障時，電池低於此容量後開始關閉電腦系統 (1-100%)：設定當電池容量低於此容量時，開始關閉電腦。
 - 設定範圍：1 ~ 100%
 - 預設值：20%
- ◎關閉操作系統：設定是否關閉本身的作業系統。關閉方式可選擇：關機或休眠 (若要休眠選項需核取啟用休眠)



- ◎自動保存所有打開的文件：設定關閉電腦系統前，自動儲存所有開啟的應用程式及檔案。若工作檔案未給予檔名，UPSilon會自動以TEMP檔儲存(如：~Wnnnn.TMP)；關閉的檔案及程式名稱可到功能選單中的“CLOSE FILE”中查看。


注意：UPSilon會嘗試以人工智慧的方式來關閉常見的應用程式及儲存檔案，但並不保證所有的應用軟體皆可正常儲存完畢。







◎**關機前欲執行的外部命令：**由使用者自行設定電腦系統關閉前所欲執行的程式名稱。(請輸入完整的路徑及檔案名稱)

注意：若執行的是無法自動離開的程式，會導致無法關閉 Windows 系統及 UPS。



假設我們要在電腦關機前於螢幕畫面顯示一個小時鐘長度二分鐘的時間，小時鐘程式檔名為 EasyTimer，請先核取【關閉前欲執行的外部命令：】，並點選【瀏覽】選取檔案所在位置



設定小時鐘程式執行的時間長度此處假設兩分鐘

確定




◎在UPSilon 重新啟動時顯示上次關閉的文件：若上次關機時有設定執行自動保存所有打開的文件功能，則重新啟動系統時，UPSilon會顯示關閉的檔案資訊，畫面如下所示：




◎關閉UPS的輸出：設定關閉UPS的供電。

注意：當系統及UPS的電源關閉後，請勿切斷電源開關，否則當市電恢復時，UPS及電腦會無法自動開啟警告訊息。



C. 警告訊息





- ◆ **啟動警告訊息顯示視窗**：使用者可設定當UPSilon偵測到UPS連接斷開/恢復、輸入市電故障或UPS電池低電位等事件時，是否要將警告訊息顯示在螢幕上通知使用者。各事件發生時所顯示的警告訊息文字可使用軟體的預設文字或由使用者自行修改。

注意：由於簡訊（電腦名稱+報警訊息）有長度限制，假如訊息過長將無法發送。輸入訊息長度不宜超過56個字節。


- ◆ **警告訊息間隔時間（10-600）**：當偵測到輸入市電故障或UPS電池低電位事件觸發關機倒計時，或者定時UPS停機程序進入倒計時的警告訊息，會以此設定時間間隔彈出警告視窗。


· 設定範圍：10 ~ 600秒 · 預設值：30秒




D. 電子郵件

- ◆ 啟動電子郵件報警功能：使用者可設定將UPSilon所偵測到的UPS斷開/連接、市電中斷/市電恢復或電池低電位/低電位恢復等的所有事件或其中任一事件發生警告訊息，以電子郵件傳送通知系統管理人員。設定方式如下：(此處以Gmail SMTP為例；實際SMTP主機位置及使用埠號請洽詢您的網管人員)









- ◆ 送信人名：設定訊息的“送信人”的名稱。
- ◆ 送信人Email地址：設定發送郵件的送信人郵件地址。
- ◆ 電子郵件伺服器IP地址：設定SMTP郵件服務器地址：IP或域名（例如：210.71.130.1 或者 megatec.com.tw）
- ◆ 伺服器要求密碼認證：某些郵件伺服器要求密碼認證，用戶可在此設定。
- ◆ 發送測試郵件：用戶設定郵件完畢，可點擊此按鈕發送測試郵件來判斷郵件設定是否正確。
- ◆ 電子郵件地址：此處設定接收警報電子郵件的收件人郵件地址。先選擇“異常狀況”的事件，再點擊“增加”設定接收信息的郵件地址。郵件地址可同時設置多個，以“，”隔開，不限個數。
- ◆ 異常狀況：可選擇 所有事件/UPS連接斷開/UPS連接連接/市電中斷/市電恢復/電池低電位/電池低電位狀況解除/預定關機時間/預定關機解除/電池損壞/每日報表
- ◆ 按下“增加/修改/刪除”可更改收件人郵件地址。
- ◆ 如需接收所有事件，請在異常狀況下選擇“所有事件”，再設定接收郵件地址即可。


D. 簡訊設定


- ◆ 啟動手機簡訊報警功能：使用者可設定將UPSilon所偵測到的事件，以簡訊方式通知系統管理人員。
您可透過本機端的SMS設備(GPRS/CDMA MODEM)或SMS SERVER模式做簡訊發送。



選擇簡訊發送方式二擇一，由本機SMS設備或SMS Server發送







- ◆ 通過SMS設備發送簡訊：設定設備連接的通訊端口，Modem類型，PIN碼(如SIM先前有設定)。
- ◆ 當前SMS Modem資訊：按下可查看當前已連接的modem訊息。
- ◆ 通過SMS Server發送簡訊：可通過簡訊伺服器來發送簡訊，用戶可設定SMS伺服器地址，連接埠，帳號，密碼。
- ◆ 接收簡訊手機號碼：用戶發送簡訊設定完畢後，可在此處輸入接收測試簡訊的手機號碼，然後按下發送，即可判斷當前簡訊設定是否正確。
- ◆ 接收手機號碼：此處設定接收簡訊的手機號碼。用戶首先在“異常狀況”下選擇事件，然後按下“增加”，即可增加接收簡訊的手機號碼。
- ◆ 異常狀況：跟上述“電子郵件”的事件一致。

- ◆ 點擊“增加/修改/刪除”編輯接收簡訊手機號碼。如需添加多個號碼，請重複“增加”即可。
- ◆ 如需一個號碼接收所有事件，請先在“異常狀況”選擇“所有事件”，再輸入接收手機號碼。

E. ACPI

- ◆ **ACPI設定：**用戶可以設定顯示在電腦上的UPS資料，包括名字，生產廠商，生產日期。

名字：預設值會顯示您設定的電腦名稱，您可手動更改。

生產廠商：預設值會顯示UPS自動提供的廠商資料，若無您也可以手動自行設定。

生產日期：預設值會顯示 UPSilon 與UPS第一次通訊的時間，您可以手動自行設定。

參數設定

一般設定 | 系統關閉 | 警告訊息 | 電子郵件 | 簡訊設定 | ACPI

ACPI設定

名字： 3樓機房主控站電腦

生產廠商： Aqcpower

生產日期(YYYY/MM/DD)： 2017/03/16

UPS自測

開始測試到電池低電壓

10:15:02

時長(100秒)

確定 取消

預設值顯示本機電腦名稱

預設值顯示UPS本身提供的生產廠商資料

預設值顯示第一次與UPS通訊日期

- ◆ **UPS自測**：請在負載不為零的狀態下，點擊【開始測試到電池低電壓】，開始UPS自我測試，下邊的圖表記錄了電池/時間和負載/時間兩條曲線。通過曲線，用戶可以透過【測試數據資料】得知電腦估算在市電故障中斷的情況下，目前UPS電池電量可供應目前負載的剩餘時間。

參數設定

一般設定 | 系統關閉 | 警告訊息 | 電子郵件 | 簡訊設定 | ACPI

ACPI設定

名字：3樓機房主控站電腦

生產廠商：Aqcpower

生產日期(YYYYMM/DD)：20170316

UPS自測

下圖記錄了電池/時間和負載/時間兩條曲線，通過曲線，可以估算在斷電情況下的UPS剩餘時間，如果您想知道您的UPS狀況，請再負載不為零的情況下，點擊按鈕開始測試，電池低電壓時UPS輸入自動恢復，測試結束。

開始測試到電池低電壓

點擊開始測試

100%

12:10:47

時長(100秒)

確定 取消

參數設定

一般設定 | 系統關閉 | 警告訊息 | 電子郵件 | 簡訊設定 | ACPI

ACPI設定

名字：3樓機房主控站電腦

生產廠商：Aqcpower

生產日期(YYYYMM/DD)：20170316

您可以隨時取消測試

UPS自測

下圖記錄了電池/時間和負載/時間兩條曲線，通過曲線，可以估算在斷電情況下的UPS剩餘時間，如果您想知道您的UPS狀況，請再負載不為零的情況下，點擊按鈕開始測試，電池低電壓時UPS輸入自動恢復，測試結束。

取消測試

100%

12:12:41

時長(100秒)

確定 取消

歷史記錄

事件記錄欄 | UPS數據資料 | 測試數據資料

#	時間	時間長度	記錄筆數
1	2017/03/16 12:11:30	00:03:40	90

點擊測試數據資料中的UPS自我測試紀錄，可獲得當前負載下，UPS電量可供應的時間資訊

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 198 210

放電時間(秒)

根據測試有如下估計：當前負載7%，如果電池充滿，UPS可以供應00:25:17，如果以目前充電電量100%，UPS可以供應00:25:17。

清除 設為基準值 另存為... 確定

LOG FILE

LOG FILES

於功能選擇區點選[LOG FILE]

3.4.3.2. TASKS-工作排程

UPSilon可設定一次/每日/每週/每月，啟動UPS或關閉作業系統和UPS以及自我測試時間等，因此不需專人管理，即能發揮UPS自動定時開關機和自我測試的功能。設定的工作排程畫面如下：




◆ 工作排程種類：

- 開啟UPS
- 關閉作業系統與UPS
- UPS自我測試到低電位後停止
- UPS自我測試到電量(1-99)%
- UPS自我測試10秒鐘
- UPS自我測試 (1-99)分

◆ 頻率：

- 一次
- 每天
- 每週
- 每月

設定方式為由功能選單中點選【TASKS】，先按左上角的選擇欲設定排程的日期，然後再點選【增加】進入[工作排程]的排程設定畫面，分別選定[排程種類]及[頻率]後，按【確定】鍵回到工作排程畫面中，即可看到新加入的工作排程，若欲再新增其他的工作排程，請重複上述動作即可，設定完畢後請按【儲存】鍵以將設定值存檔；若要將已設定的排程刪除，請先選定排程項目，然後按【刪除】鍵即可。工作排程畫面的設定畫面如下所示：



假設我們要於2017年3月16日下午2時要求UPS做一次自我測試2分鐘

時間輸入格式: 02:00 PM 或14:00皆可

成功加入排程表中

離開前請儲存

工作排程

日期: (YYYY/MM/DD)
2017/03/16

列出全部 增加 刪除

2017/03/16 12:00 上午 星期四 << 關閉系統和UPS >> 每天
 2017/03/16 08:00 上午 星期四 << 啟動UPS >> 每天
 2017/03/16 09:00 上午 星期四 << 自我測試10秒鐘 >> 每天
 2017/03/16 10:00 上午 星期四 << 自我測試直到電池低電壓 >> 每周
 2017/03/16 05:00 下午 星期四 << 自我測試到電池電量低於20% >> 每月

定時間關機功能: UPS關機後, 支援1-9999分鐘後, UPS自動重新開機, 如超出該範圍仍視為9999分鐘。註: 約為6天22小時39分鐘。

下次預定UPS開機時間 2017/03/17 12:00 上午
 下次預定UPS開機時間 2017/03/17 08:00 上午
 下次UPS自我測試時間 2017/03/16 05:00 下午

儲存 取消

工作排程

工作排程種類

時間: 14:00

頻率: 一次 每天 每周 每月

關閉 UPS
 關閉作業系統與UPS
 UPS自我測試到低電位後停止
 UPS自我測試到電量(1-99): 20 %
 UPS自我測試10秒鐘
 UPS自我測試(1-99): 2 分

取消 確定

工作排程

日期: (YYYY/MM/DD)
2017/03/16

列出全部 增加 刪除

2017/03/16 12:00 上午 星期四 << 關閉系統和UPS >> 每天
 2017/03/16 08:00 上午 星期四 << 啟動UPS >> 每天
 2017/03/16 09:00 上午 星期四 << 自我測試10秒鐘 >> 每天
 2017/03/16 10:00 上午 星期四 << 自我測試直到電池低電壓 >> 每周
 2017/03/16 05:00 下午 星期四 << 自我測試到電池電量低於20% >> 每月
 2017/03/16 02:00 下午 星期四 << 自我測試15秒鐘 >> 一次

定時間關機功能: UPS關機後, 支援1-9999分鐘後, UPS自動重新開機, 如超出該範圍仍視為9999分鐘。註: 約為6天22小時39分鐘。

下次預定UPS開機時間 2017/03/17 12:00 上午
 下次預定UPS開機時間 2017/03/17 08:00 上午
 下次UPS自我測試時間 2017/03/16 02:00 下午

儲存 取消

3.4.3.3. LOG FILE-歷史記錄

歷史記錄中提供三種關於監控中的UPS記錄資料，以利UPS管理者分析及查詢使用。

◆ 事件記錄檔

在事件記錄中可查看事件發生的日期、時間及事件描述。雙擊列表區域可刷新事件記錄檔；用戶可按下【清除】可清除當前列表的所有事件；按下【列印】可列印當前事件列表；按下【另存為…】可將當前列表事件存成檔案；按下【確定】可返回UPSilon主介面。

於功能選擇區
點選【LOG FILE】

LOG FILE

LOG FILES

歷史記錄

事件記錄檔 | UPS數據資料 | 測試數據資料 |

#	日期	時間	描述
1	2017/03/17	10:13:54 AM	UPS自測
2	2017/03/17	10:08:56 AM	電池損壞
3	2017/03/17	10:05:25 AM	電池低電壓恢復
4	2017/03/17	10:05:11 AM	電池低電壓
5	2017/03/17	10:03:16 AM	UPS自測
6	2017/03/17	09:57:28 AM	電池損壞
7	2017/03/17	09:55:21 AM	UPS連接成功
8	2017/03/17	09:54:01 AM	電池低電壓恢復
9	2017/03/17	09:53:57 AM	系統關閉
10	2017/03/17	09:53:43 AM	電池低電壓
11	2017/03/17	09:49:05 AM	市電恢復
12	2017/03/17	09:48:47 AM	市電中斷
13	2017/03/17	09:44:41 AM	UPS連接成功
14	2017/03/17	09:44:31 AM	UPS連接失敗

雙擊列表獲取最新事件

清除 列印 另存為... 確定

清除目前列表所有事件內容

將事件內容以印表機輸出

將事件內容以檔案輸出

回主介面

點選滑鼠左鍵兩下可更新列表內容

◆ UPS數據資料

UPS數據資料中記錄UPS的輸入電壓、輸出電壓、頻率、UPS負載、電池容量、溫度等數據，記錄的間隔時間可在功能選擇區【參數設定SETTINGS】的〈一般設定〉欄中做修改。雙擊列表區域可更新UPS數據資料，右鍵點擊列表區域可彈出選單，用戶可選擇更新或翻頁；用戶可按下【清除】鍵清除當前列表的所有數據資料；按下【列印】可列印當前UPS資料；按下【另存為...】可將當前UPS資料存成檔案利用；按下【確定】返回UPSilon主界面。

在列表任一處點擊滑鼠左鍵兩次可更新列表內容

在列表任一處點擊滑鼠右鍵一次可彈出更新及翻頁選單

清除目前列表所有數據資料

將資料內容以印表機輸出

將資料內容以檔案輸出

回主介面

#	時間	輸入電壓	輸出電壓	頻率	UPS負載	電池容量	溫度
1	2017/03/17 11:02:16	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
2	2017/03/17 11:02:14	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
3	2017/03/17 11:02:12	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
4	2017/03/17 11:02:10	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
5	2017/03/17 11:02:08	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
6	2017/03/17 11:02:06	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
7	2017/03/17 11:02:04	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C
8	2017/03/17 11:02:02	220.1 v	220.1 v	50.0 Hz	100.0 %	100 %	30.1 C

清除 列印 另存為... 確定

◆ 測試數據資料

用戶可在此處查看到執行過的UPS自我測試數據資料：包含時間，時間長度，記錄筆數。在列表上選擇數據，下圖會產生曲線，並會以目前UPS的電池電量與負載作估算，提供當市電中斷時，UPS可以提供電力的剩餘時間資訊讓您做參考與準備；按下【另存為...】可將UPS自我測試的時間、

時間長度、記錄筆數輸出為檔案；按下【確定】返回UPSilon主介面

#	時間	時間長度	記錄筆數
1	2017/03/17 11:18:42	00:00:04	3
2	2017/03/17 11:12:09	00:04:58	123

選擇測試數據做為電池估算參考值

輸出為檔案

回主介面

3.4.3.4. CONTROL-對UPS直接控制

若需直接對UPS下命令，則可由功能選擇區中選取【CONTROL】，即可命令UPS立即執行選取的動作。


於功能選擇區點選【CONTROL】

點選圖示對UPS下達執行命令

- UPS自我測試10秒鐘
- UPS自我測試(1-99): 2 分
- UPS自我測試到充電率(1-99): 20 %
- UPS自我測試到低電位後停止
- 取消UPS自我測試
- UPS彈擊關閉
- 關閉系統與UPS

3.4.3.5. CLOSE FILE-上次關機儲存之應用程式


您可查看上次關閉系統時關閉的應用程式和儲存的相關檔案名稱。在此項中只記錄最後一次存檔的資料。



3.4.3.6. ABOUT-關於UPSILON

【ABOUT】可看到UPSilon 2000軟體的版本及版權的資料以及UPS基本訊息，包括UPS製造廠家，UPS型號，UPS版本，用戶還可以在此頁面進行註冊或找回註冊密碼。





3.5. 離開

點擊右上角的“X”關閉UPSilon 2000主介面，此時UPSilon仍在後臺運行，持續對UPS進行監測。)



4. UPSilon 2000 for NetWare

4.1. 功能簡介

- 自動以電子郵件發送警訊
- 自動以呼叫器傳呼警訊
- 自動偵測市電中斷及UPS電池低電位
- 提供預估不斷電系統供電時間設定
- 歷史資料記錄
- 市電中斷時自動關閉系統及關閉不斷電系統電源
- 將警告訊息廣播至各個工作站
- 顯示系統關閉倒數計時
- 在伺服器及工作站上均可操作
- 定時開關機
- 不斷電系統自我測試設定
- 伺服器上不斷電系統狀態顯示-包含輸出入電壓,負載,頻率,溫度...等.
- 可透過Net Agent 或SNMP Agent來監控網路上的UPS

4.2. 軟體安裝

UPSilon for Netware 是一個 NetWare Loadable Module(NLM) 在 NetWare軟體安裝程式將會複製所需程式在 SYS:SYSTEM中,並修改伺服機的AUTOEXEC.NCF. 這些安裝手續必須由一位在SYS:SYSTEM次目錄中具有讀寫權限的使用者來達成.

4.2.1. 軟體安裝步驟

1. 在工作站上Login進入網路系統,此Login的使用者(User Name)必須在 SYS:SYSTEM 目錄有讀寫權限。


F:\>LOGIN SUPERVISOR

2. 將UPSilon的光碟片放入光碟機中。
3. 在光碟機中執行 INSTALL.EXE

A:\>INSTALL <Enter>

4. 安裝完畢後,請將系統關閉後再重新開機.此時系統會將UPSilon.NLM 載入並執行。
5. 當UPSilon for NetWare被成功的載入系統時,檔案伺服器機的螢幕會顯示成功載入之訊息,您可以ALT+ESC 鍵來切換UPSilon之螢幕顯示。
6. 進入UPSilon for NetWare的主畫面後,查看在'UPS Status'的'Comm. Status'欄,若顯示'Connect'即表示已安裝成功。
7. 若您的系統有一個以上的通訊埠(Com port),則必需在AUTOEXEC.NCF中加入一個以上的'LOAD AIOCOMX'指令。

安裝完成後的UPSilon for NetWare主畫面如下圖所示：



- 4.3.1 Schedule Display Area
- 4.3.2 UPS Status Display Area
- 4.3.3 Bar Chart Display Area

4.2.2. 檔案說明

UPSilon for NetWare檔案說明

UPSilon.NLM	UPSilon for NetWare執行檔
UPSilon.LOG	不斷電系統狀態歷史檔
UPSilon.SCH	定時開關機設定檔
UPSilon.PRN	不斷電系統資料分析檔,此檔可利用LOTUS或EXCEL做分析.
UPSilon.CFG	UPSilon for NetWare參數檔

安裝程式會將這些檔案複製在 `SYS:SYSTEM` 次目錄中.

4.3. 主畫面說明

4.3.1. 定時開關機設定顯示區

Input AC Power: Normal	Battery Low: NO
Next Shutdown Time: 04/07/1999 18:30	Next Startup Time: 04/08/1999 07:30

Input AC Power

市電狀態.當市電中斷時,不斷電系統開始供給系統所需之電源, UPSilon將市電中斷之警告訊息播送至各個工作站.同時開始倒數計時關閉系統,並顯示在螢幕上.若市電在預設的時間內仍未恢復,UPSilon會將所有的工作站離線.在作業系統被關閉後,UPSilon會關閉不斷電系統.而當電源恢復時,系統將會恢復正常運作.

◆ AC Power狀態之意義為：

Normal：市電正常

Failed：市電中斷

Battery Low

顯示不斷電系統電池將耗盡訊息.當不斷電系統電池將耗盡時,不斷電系統將可提供約一分鐘的電源.此時, UPSilon會將電池將耗盡之訊息播送至各個工作站,並執行緊急關閉系統程式.

◆ Battery Low的意義為：

NO：不斷電系統電池正常

YES：不斷電系統電池將耗盡


Next Shutdown Time

依據定時開關機設定之下次系統關閉時間。

Next Startup Time

依據定時開關機設定之下次系統開啟時間。

4.3.2. 條狀資料顯示區



POWER LOADING

電源載入百分比.當電源載入超過百分之九十,長條圖將轉為紅色顯示警告標誌.

BATTERY LEVEL

不斷電系統電池電力百分比.當電池電力低於百分之二十,長條圖將轉為紅色顯示警告標誌.

VOLT CONDITION

市電輸入電壓值.

4.3.3. 不斷電系統狀態顯示區

UPS Status	
Monitor Comport	UPS
Temperature:	80°F
	: 27°C
Output Volt.:	125.0 VAC
Line Freq.:	60 Hz
Batt. Status:	Normal
UPS Status:	Normal
UPS Testing:	Normal
UPS Type:	ON-Line
Serial Port:	COM2
Comm. Status:	Connect

Temperature 不斷電系統內部溫度.

Output Volt. 不斷電系統輸出交流電電壓.

Line Freq. 市電頻率.

Batt. Status 不斷電系統電池狀況.

Normal : UPS電池正常

Failed : 電池故障,請檢修

UPS Status UPS狀態.

Normal : Online UPS處於正常狀態

Batt. Mode : UPS供應系統電力

Bypass : 市電bypass系統電力

Boost : 市電電壓不穩.UPS執行穩壓功能

UPS Testing 不斷電系統自我測試狀態.

Normal : UPS已完成或未執行自我測試

Testing : UPS進行自我測試

UPS Type

ON-Line : 在線式

OFF-Line : 離線(後備)式

Serial Port

顯示使用的UPS連接埠.


Comm. Status 顯示系統和UPS連接的情況.

Connect : UPS與電腦連線中

Disconnect : UPS和電腦未連線

4.4.主功能表說明

由UPSilon for NetWare的主畫面按'F10'後,在螢幕上即會顯示如下圖所示的UPSilon for NetWare的主功能表：



4.4.1. Configuration

Configuration		
Time Between AC Power Fail and initial warning message :	5	Sec
Delay of Shutdown Server when AC Power Failed :	2	Min
Delay Between Warning Message :	10	Sec
Delay of Shutdown Server when Battery Low :	1	Min
Duration of UPS Auto Testing :	10	Min
Communication Serial Port :	0	
Time of History Recording :	1	Min
Period of UPS Auto Testing :	2	Week
Battery Voltage Rating :	24	Volt
Enable Pager(y/n) :	n	
Enable E-mail(y/n) :	n	

Time Between AC Power Fail and initial warning message

本參數是設定市電中斷到檔案伺服器發出警告訊息之間的間隔時間。

有時,電源上會有一短暫的突波產生,而此參數可以過濾掉此種情形.因此,此項設定可確定發生警告訊息時確實發生電源中斷情況.

◆ 設定範圍：5～32秒

◆ 預設值：10秒

Delay of Shutdown Server when AC Power Failed

此參數是設定市電中斷到關閉服務站的時間.當市電中斷後,不斷電系統會開始供應系統所需電力.設定時此參數須小於不斷電系統能供電的時間長短.

◆ 設定範圍：2～999分

◆ 預設值：10分

注意：請參考不斷電系統的使用手冊中的不斷電系統電池容量來設定此值。

Delay Between Warning Message

當市電中斷後,檔案服務站會送出警告訊息給網路上每一位使用者.本參數設定每個警告訊息之間的時間.

- ◆ 設定範圍：5～30秒
- ◆ 預設值：20秒

Delay of Shutdown Server when Battery Low

本參數設定電池低電容量發生到檔案伺服器關閉之間的時間.

當市電中斷後,不斷電系統會利用本身電池所含電力供應系統所需.但如果不斷電系統電池容量過低,RUPS II會將檔案服務站在更短時間內關閉.本參數即為設定此延遲時間.此功能可保護檔案伺服器由於電池電力不足而引起的損毀.

- ◆ 設定範圍：0～2分
- ◆ 預設值：1分

Duration of UPS Auto Testing

本參數值同時為設定以下兩項功能之時間：

- 1.不斷電系統自我測試時的放電時間.

2.Shutdown系統前執行RUPSDOWN.NCF中所設定的外部程式之時間。(請參考P41/4.6 關閉系統之處理程式)

◆ 設定範圍：1～99分

◆ 預設值：10分

Communication Serial Port

本參數設定不斷電系統和檔案服務站的RS232連接埠位置。

連接不斷電系統的連接埠只能用於連接不斷電系統,千萬不可與其他設備共用。

◆ 設定範圍：COM1～COM4

◆ 預設值：COM1

Time of History Recording

本參數設定在歷史檔案中記錄系統狀態的週期時間。

◆ 設定範圍：0～120分

◆ 預設值：1分

注意：當輸入值為0時,即表示系統不用記錄歷史檔案。

Period of UPS Auto Testing

如果不斷電系統的電池長期未使用,則其容電量將會降低.因此,必須讓不斷電系統不定期的執行自我測試及使用電池的電力.此放電可由不斷電系統的自我測試達成,本參數即為設定此項功能的測試週期.

◆ 設定範圍：1~4星期

這項設定的內定值為1星期.設定範圍為1-4星期.

Battery Voltage Rating

本參數設定電池參考電壓.此項必需正確輸入電池電壓值,UPSilon才能計算出電池容量.同時顯示UPS電容量時也是根據這項設定.大多數On-line UPS會提供這項資料給UPSilon,因此使用者不需設定此項參數.不過如果畫面上顯示的電容量不正確或你使用off-line的UPS,就必須設定此項參數.請參考UPS使用手冊上有關電容量的說明.

Enable Pager(y/n)

本參數設定是否將警告訊息透過呼叫器傳呼功能來通知系統管理人員.

Enable E-mail(y/n)

本參數設定是否將警告訊息透過電子郵件傳送功能來通知系統管理人員.

4.4.2. Configure E-mail

使用者可設定將UPSilon所偵測到的市電中斷、UPS電池低電位或關機訊號等訊息，以電子郵件傳送通知系統管理人員。設定方式及設定畫面如下：

1. Postoffice(伺服器IP地址)：輸入數字型態的伺服器位址，如：210.71.130.1，輸入完成後按<Enter>鍵即可儲存。
2. E-MAIL ADDRESS(電子郵件地址)：輸入接收事件訊息的郵件地址，可將事件分別傳送給不同的人員，各郵件地址間以逗號分隔，輸入完成後按<Enter>鍵即可儲存。

Email Configuration	
Postoffice (xxx.xxx.xxx.xxx): 127.0.0.1	
POWER EVENT	E-MAIL ADDRESS
AC FAIL	maintenance@megatec.com.tw
Battery Low	maintenance@megatec.com.tw
AC Power Recovered	maintenance@megatec.com.tw
Battery Low Recovered	maintenance@megatec.com.tw
Schedule Down	maintenance@megatec.com.tw
Schedule Down Cancelled	maintenance@megatec.com.tw

伺服器地址

傳送的事件

傳送的郵件地址

4.4.3. Configure Pager

使用者可設定將UPSilon所偵測到的市電中斷、UPS電池低電位或關機訊號等訊息，以呼叫器(B.B.Call)方式通知系統管理人員。設定方式及設定畫面如下：

- 1.Communication Serial Port(0..4)(數據機連接串列通訊埠)：設定與系統連接的數據機是串接到那一個通訊埠，設定值為COM1 ~ COM4。
- 2.PAGER NUMBER(呼叫器號碼)：輸入欲傳呼的呼叫器號碼，若不是以專線方式直撥，則需先輸入撥外線時所需按的按鍵碼後，再輸入'，'代表延遲1秒的時間，最後輸入呼叫器的號碼。
- 3.MESSAGE(傳送碼)：由使用者自行輸入代表各事件發生時所欲傳送的數字碼。(數字碼前後以'#'區隔)

如：將數據機連接到系統的第二個串列埠上，並以非專線的方式撥號，撥外線時需先按'0'，呼叫器的號碼為0947123456，並以'1234'代表發生市電中斷，則設定值如下圖所示：

數據機連接到COM1

Pager Configuration		
Communication Serial Port (0..4) : 1		
POWER EVENT	PAGER NUMBER	MESSAGE
AC FAIL	0,,0947123456	#1234#
Battery Low	0,,0947234567	#112233#
AC Power Recovered	0,,0943456789	#33221#
Battery Low Recovered	0,,0943987654	#959595#
Schedule Down	0,,0959654321	#19959#
Schedule Down Cancelled	0,,0959223344	#43213#

傳送的事件 先輸入0表撥外線,再輸入2個逗號做延遲,最後輸入完整的呼叫器號碼. 傳送的代碼

4.4.4. Schedule Shutdown

在此項功能中,使用者可設定每週內檔案伺服器機的開關機時間. 在定時開關機設定時間前,系統會送出警告訊息讓網路上的使用者提前結束工作.這個警告訊息將會在關機時間5分鐘前送出,並每分鐘會發出警告訊息.

系統將會在定時開關機設定的時間關閉檔案伺服器機和不斷電系統.而不斷電系統會處於睡眠狀態而在定時開關機設定開機時間時啟動.設定畫面如下:

Schedule ShutDown							
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
S		09:00	08:30	09:00	07:30	08:00	08:30
D		18:00	17:30	18:30	17:30	17:00	12:30
S: Start-Up Time				Format: HH:MM			
D: Shut-Down Time				24-hour clock			

- S: Start-Up Time : 系統開啟時間
- D: Shut-Down Time : 系統關閉時間
- Format:時間輸入格式為00:00~23:59之24小時制.輸入空白將會關閉此項功能.

例如: 在上圖的定時開關機設定,系統會在週一早上9:00開機,晚上6:00關機. 在週二早上8:30開機,下午5:30關機(依此類推).系統在週日時將不會執行開關機的動作.

注意: 請勿關掉不斷電系統的電源開關.否則將導致不斷電系統無法啟動.

4.4.5. Setup SNMP

選擇此項功能可透過Net Agent或SNMP Agent產品,來監控網路上的UPS. 其畫面及功能說明如下.

SNMP Configuration	
Use SNMP to Monitor the UPS?(y/n):	<input checked="" type="checkbox"/>
IP Address :	192.168.0.1
Community Name :	public
Allow UPS Shutdown?(y/n):	y


Use SNMP to Monitor the UPS : 是否啟動SNMP監控功能

IP Address : 設定網路上Net Agent或SNMP的IP位置

Community Name : 設定網路區域性質為public 或private

Allow UPS Shutdown : 電源事件發生時是否關閉UPS

設定完成之畫面如下圖所示 :



4.4.6. Shutdown UPS

此項功能可即時的關閉檔案服務站及不斷電系統。

假使此時網路上有使用者開啟了任一檔案,系統將會發出警告訊息並再次詢問是否要關閉檔案伺服器.如果系統管理者選擇'YES',則系統將強制將使用者由網路上脫離,然後關閉檔案服務站及不斷電系統.不斷電系統會處於睡眠狀態而在定時開關機設定開機時間時啟動。

注意：請勿在 ':' 提示下執行DOWN命令.在此狀態下,不斷電系統將無法自動關閉及重新開始運作。

4.4.7. Test Until Batt_Low

這項功能是讓UPS執行完整的自我測試,並測試直到UPS電池即將耗盡前恢復正常。

執行方式為先到'Main Menu'中按<Enter>鍵選擇'Test Until Batt_Low'後,再按'Esc'鍵回到主畫面中,此時'UPS Stats'欄的狀態會顯示為'Testing'.若欲停止此測試功能,請到'Main Menu'中再次選擇'Test Until Batt_Low'即可中斷執行。

4.4.8. UPS 10Sec Test

本功能是讓UPS執行短暫的自我測試.測試時間為10秒鐘。

執行方式為先到'Main Menu'中按<Enter>鍵選擇'UPS 10Sec Test'後,再按'Esc'鍵回到主畫面中,此時'UPS Stats'欄的狀態會顯示為'Testing'.若欲停止此測試功能,請到'Main Menu'中再次選擇'UPS 10Sec Test'即可中斷執行。

4.4.9. UPS Auto Test

本項功能會使UPS電池供電並執行自我測試.測試時間依照參數設定中的設定值.

4.4.10. View History File

此項功能可查看UPS的每筆歷史數據資料.查看內容包含日期,時間,輸入入電壓,頻率,負載,UPS電容量,溫度等.

DATE	TIME	AC_in	Out	Hz	Load	Batt	°F
"04/06/1999"	"15:01"	107.0	125.0	60	2	100	75
"04/06/1999"	"15:02"	107.0	123.0	60	2	100	75
"04/06/1999"	"15:03"	107.0	125.0	59	2	100	75
"04/06/1999"	"15:04"	107.0	125.0	60	2	100	75
"04/06/1999"	"15:05"	107.0	125.0	60	2	100	75
"04/06/1999"	"15:06"	107.0	123.0	59	2	100	77
"04/06/1999"	"15:07"	107.0	125.0	60	2	100	75
"04/06/1999"	"15:08"	107.0	125.0	60	2	100	75
"04/06/1999"	"15:09"	107.0	123.0	60	2	100	77
"04/06/1999"	"15:10"	107.0	125.0	60	2	100	77
"04/06/1999"	"15:11"	107.0	123.0	60	2	100	77
"04/06/1999"	"15:12"	107.0	123.0	60	2	100	77
"04/06/1999"	"15:13"	107.0	125.0	60	2	100	77

4.4.11. View Log File

此項功能可查看系統電源狀態的歷史資料.資料內容包含市電不正常記錄,UPS狀態等.

UPSilon LOG			
03/25/1999	22:16:49	*** UPSilon V2.0 ***	STARTED
03/26/1999	21:30:00	*** Shutdown File Server (Schedule) ***	
03/27/1999	00:42:34	*** UPSilon V2.0 ***	STARTED
03/27/1999	00:42:53	*** EXIT UPSilon ***	
03/27/1999	00:42:58	*** UPSilon V2.0 ***	STARTED
03/27/1999	00:46:16	*** EXIT UPSilon ***	
03/27/1999	01:00:47	*** UPSilon V2.0 ***	STARTED
03/27/1999	01:01:15	*** EXIT UPSilon ***	
03/29/1999	10:57:17	*** UPSilon V2.0 ***	STARTED
03/29/1999	10:57:26	*** EXIT UPSilon ***	
03/29/1999	11:51:33	*** UPSilon V2.0 ***	STARTED
03/29/1999	11:51:41	*** EXIT UPSilon ***	
03/29/1999	16:56:31	*** UPSilon V2.0 ***	STARTED

4.5. 廣播訊息

當UPSilon偵測到任何電源狀態發生時,檔案服務站會廣播訊息給所有工作站.此下訊息說明如下:

<WARNING> AC POWER FAIL, FS1 Shutdown in 10 min.

UPSilon偵測到市電中斷,開始倒數關閉服務站.

<Attention> FS1 will Shutdown in 1 minutes.

關閉服務站前一分鐘警告.

FS1 AC Power restored, Server won't be Shutdown.

UPSilon偵測到市電恢復,並停止關閉服務站.

<Attention> UPS BATTERY LOW, FS1 Shutdown in 1min.

UPSilon偵測到UPS電池低電位,並緊急在1分鐘關閉服務站.

Battery Low Recovered, Server won't be Shutdown.

UPSilon偵測到不斷電系統低電位恢復,並停止關閉服務站.

Battery Low Recovered, Server Shutdown in 2 min.

不斷電系統電池低電位恢復,但是市電仍中斷.

4.6. 關閉系統之處理程式

當發生市電中斷、電池低電位或選擇執行”Main Menu”中的”Schedule ShutDown”、”Shutdown UPS”時, UPSilon都會將系統關閉.

若想在關閉系統前, 先執行外部程式, 則只要先在伺服器的SYS:SYSTEM目錄下, 將欲執行的程式自行設定在檔名為”RUPSDOWN.NCF”內, 則UPSilon 在關閉系統前, 皆會先執行RUPSDOWN.NCF的內容(若此檔不存在則直接shutdown系統), 執行的時間請至”Main Menu”下選擇”Configuration”中的”Duration of UPS Auto Testing”欄設定.(請參考 P32之說明)

5. UPSilon 2000 for Linux, FreeBSD

5.1. 功能簡介

電源危機管理

- ◆ 透過電子郵件或呼叫器發送警告訊息給管理人員
- ◆ 自動偵測市電中斷及UPS電池低電位
- ◆ 可設定倒數計時關機
- ◆ 自動在市電中斷或UPS電力耗盡前關閉系統及可設定關閉UPS電源
- ◆ 系統關閉前定時廣播警告訊息
- ◆ 可設定自動開關機時間
- ◆ 系統關閉前可執行用戶定義之批次檔
- ◆ 將不正常的電力情況通知使用者及系統管理者

電源管理功能

- ◆ 自動安裝程式
- ◆ 系統啟動時自動在背景執行程式
- ◆ 在螢幕上即時以圖形顯示電力及UPS狀態
- ◆ 記錄UPS不正常電力發生情況
- ◆ 以全螢幕進行參數設定，操作簡便
- ◆ 關閉系統前可執行由使用者自定之執行檔
- ◆ 可同時監控各網路上的UPS狀態
- ◆ 自動偵測連接埠名稱
- ◆ 可監控網路上或單機上的通訊埠
- ◆ 可透過SNMP agent來監控網路上的UPS (MIB OID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) ppc(935)})

5.2. 軟體安裝

1. 請以 super-user 的身份登入主機。
2. 請將欲安裝的系統光碟片放入光碟機中。

【FREEBSD 4.9 為例】

- (1) 將光碟片掛載到系統的 /cdrom 目錄下

```
# mount -t cd9660 /dev/acd0a /cdrom
```
- (2) 將系統中 /cdrom 的檔案內容拷貝到 /tmp 目錄下

```
# cp /cdrom/FreeBSD/FreeBSD-3.x/* /tmp
```
- (3) 解壓檔案

```
# tar -C /tmp -xzvf /tmp/BSD-3.Z
```
- (4) 轉換目錄；安裝程式

```
# cd /tmp/upsilon  
# ./install.bsd-3
```
- (5) 安裝光碟片 /FreeBSD-4.x/compat3.x/install.sh 程式


```
# cd /cdrom/FreeBSD/FreeBSD-4.x/compat3x  
# ./install.sh
```

註：若在 FreeBSD v4.x 系統下安裝 UPSilon bsd-3.Z 後，無法正常執行 UPSilon 時，請安裝光碟片路徑：
/FreeBSD-4.x/compat3x/install.sh 程式，使系統可以執行 FreeBSD v3.x 的程式。（若為更高版本之 FreeBSD 系統，則請自行至各大網站下載相對應之 compat3.x 程式安裝之）。

- (6) 執行 UPSilon 參數設定(詳細設定請參閱 5.3 章節設定)

```
# /etc/upsilon/upsilon config
```

設定完畢按下 **q** 鍵可回命令列




```

(UPSilon) UPS Configuration Utility, Ver. 2.1
Copyright(C) 1998 Mega System Technologies, Inc.      2017-03-23, 19:15 Thu.
-----
[d] System Shutdown Delay Time When AC Power Failed: 5.0 Min.
[h] System Shutdown Delay Time When Battery Low      : 1.0 Min.
[u] UPS Turn Off Delay Time                          : 3.0 Min.
[v] Battery Rating Voltage(if not provided by UPS) :  █ Volt.
[c] Communication Port: /dev/ttyd0
-----
[m] Shutdown Count Down Display: ON
[l] Scheduling Function          : ON
[a] Turn off UPS after System Shutdown: YES
[t] Time Scheduling(hh:mm)
-----
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
Start-Up:  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--
Shutdown:  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--
[k] <<Change UPS Monitoring>> Monitor UPS from local serial port
[x] Save Configuration.
[q] Quit.
-----
Press the letters in brackets to select items.
Press [*, I-], or [I], [m] to change values.
Press [r] to redraw screen.
  
```

q鍵離開返命令列

(7) 啟動 UPSilon

/etc/upsilon/upsilon start




```

# /etc/upsilon/upsilon start
# Set Signal Complete
# Initial Config Complete
# UPSilon)
# UPSilon) Copyright(C) 1998 Mega System Technologies, Inc.
# Copyright(C) 1998 Mega System Technologies, Inc.
# UPSilon) Ver. 2.1
# Ver. 2.1
# UPSilon) Start Running!
# Start Running!
#
  
```

UPSilon程式開始執行

(8) 查看 UPS 狀態


/etc/upsilon/upsilon status



```

(UPSilon) UPS Status Screen, Ver. 2.1
Copyright(C) 1998 Mega System Technologies, Inc.      2017-03-23, 20:55 Thu.
-----
<< [I] MONITOR LOCAL UPS >>>
-----
<<< [r] MONITOR REMOTE UPS >>>
  
```

選擇本機的UPS



```
(UPS110) UPS Status Screen, Ver. 2.1 Megatec_UPS B UPS XXJ607BZ
Copyright(C) 1998 Mega System Technologies, Inc. 2017-03-23, 20:56 Thu.
-----
UPS Type : On Line || UPS Input Voltage: 220.1 Volt |
UPS Rating Voltage: 220.0 Volt || |-----|
UPS Rating Current: 30 Amp || 180 190 200 210 220 230 240 |
UPS Line Frequency: 50.0 Hz || |
Communication Port: /dev/ttyd1 || UPS Output Voltage: 220.1 Volt |
|| |-----|
|| 180 190 200 210 220 230 240 |
Input AC Power : Normal || UPS Power Loading: 100% |
Battery Status : Normal || |-----|
UPS Functioning: Normal || 0 20 40 60 80 100 120 |
Boost/Back : OFF || UPS Battery Level: 100% |
UPS Temperature: 30.1 C || |-----|
UPS Self-Test : Stop || 0 20 40 60 80 90 100 |
Count Down Function: ON || UPS Input Frequency: 50.0 Hz |
Scheduling Function: OFF || |-----|
Next Shutdown Time : --- :-- || 0 20 40 60 80 90 100 |
Next Restart Time : --- :-- || UPS Input Voltage: 220.1 Volt |
ACfail Shutdown Delay: 5.0 Min. || |-----|
UPS Turn Off Delay : 3.0 Min. || 0 20 40 60 80 90 100 |
-----
System: FreeBSD11 Type 'r' to Redraw, Type 'q' to Quit. |
```

本機UPS資訊

【centos 6.5_i386 為例】

(1) 將光碟機掛載到系統的 /mnt 目錄下

```
# mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt
```


(2) 解壓檔案至/tmp 下

tar -C /tmp -zxvf /mnt/Linux/centos-upsilon.tar.gz

(3) 轉換目錄；安裝程式

cd /tmp/upsilon

./install.linux



利用小寫英文字母選擇欲修改項目

q鍵跳離設定畫面繼續

```

:      [t] Time Scheduling(hh:mm)                                :
:      Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.                      :
: Start-Up:  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---                  :
: Shutdown:  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---                  :
: [k] <<Change UPS Monitoring>> Monitor UPS from local serial port :
: [s] Save Configuration.                                        :
: [q] Quit.                                                    :
-----
:      Press the letters in brackets to select items.          :
:      Press [←], [→], or [I], [M] to change values.          :
:      Press [r] to redraw screen.                             :
Installation completed!
:
: Start UPSilon 2000 background process...
: Set Signal Complete
: Initial Config Complete
: <UPSilon>
: <UPSilon> Copyright(C) 2000 Mega System Technologies, Inc.
: Copyright(C) 2000 Mega System Technologies, Inc.
: <UPSilon> Ver. 2.1.02
: Ver. 2.1.02
: <UPSilon> Start Running!
: Start Running!
: root@cent6532 upsilon]# _

```

UPSilon開始執行

5.3. 參數設定

5.3.1 設定UPSilon for Linux, FreeBSD

UPSilon 為設定參數提供了一個全螢幕的編輯畫面。各功能鍵的說明顯示在螢幕的最下角。你也可以隨時輸入 “/etc/upsilon/upsilon config_” 來設定參數。

```
CentOS release 6.5 (Final)
Kernel 2.6.32-431.el6.i686 on an i686

cent6532 login: root
Password:
Last login: Fri Mar 31 16:06:13 on tty1
[root@cent6532 ~]# /etc/upsilon/upsilon config_
```

c. 通訊埠設定

u. UPS幾分鐘後關閉停止輸出

d. 市電中斷, 系統幾分鐘後關閉

v. 電池額定電壓

b. 電池低電位系統幾分鐘後關閉

```
(UPSilon) UPS Configuration Utility, Ver. 2.1.02
Copyright(C) 2008 Mega System Technologies, Inc.      2017-03-31, 17:21 Fri.
-----
[d] System Shutdown Delay Time When AC Power Failed: 5.0 Min.
[u] System Shutdown Delay Time When Battery Low      : 1.0 Min.
[t] UPS Turn Off Delay Time                          : 3.0 Min.
[v] Battery Rating Voltage(if not provided by UPS)  : --- Volt.
[c] Communication Port: /dev/ttyS1

[f] Shutdown Count Down Display: ON
[l] Scheduling Function          : OFF
[a] Turn off UPS after System Shutdown: YES
[t] Time Scheduling(hh:mm)

Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
Start-Up: --- --- --- --- --- --- ---
Shutdown: --- --- --- --- --- --- ---
[k] <<Change UPS Monitoring>> Monitor UPS from local serial port
[s] Save Configuration.
[q] Quit.

Press the letters in brackets to select items.
Press [+], [-], or [f], [m] to change values.
Press [r] to redraw screen.
```

t. 儲存參數值

a. 是否在系統關閉後關閉UPS

n. 是否顯示關機倒數計時畫面

k. UPS監控模式更改

t. 排程時間設定

l. 是否啟用排程功能

使用 + - 或 i m 鍵做增減設定

```
(Upsilon) UPS Configuration Utility, Ver. 2.1.02
Copyright(C) 2008 Mega System Technologies, Inc.      2017-03-31 17:21 Fri.
-----
[d] System Shutdown Delay Time When AC Power Failed: 5.0 Min.
[b] System Shutdown Delay Time When Battery Low : 1.0 Min.
[u] UPS Turn Off Delay Time : 3.0 Min.
[v] Battery Rating Voltage(if not provided by UPS) : --- Volt
[c] Communication Port: /dev/ttyS1
-----
[In] Shutdown Count Down Display: ON
[fl] Scheduling Function : OFF
[fa] Turn off UPS after System Shutdown: YES
[ft] Time Scheduling(hh:mm)
-----
Start-Up:  Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
Shutdown:  ---:-- ---:-- ---:-- ---:-- ---:-- ---:-- ---:--
-----
[k] <<Change UPS Monitoring>> Monitor UPS from local serial port
[s] Save Configuration.
[q] Quit.
-----
Press the letters in brackets to select items.
Press [+], [-], or [il], [ml] to change values.
Press [r] to redraw screen.
```

埠名需手動鍵入或更改

使用小寫字母按鍵選擇要設定的項目，再使用同一字母按鍵可做ON/OFF及YES/NO或其他選項改變

1. 使用左右方向鍵位移選擇星期日至六
2. 使用上下方向鍵位移選擇開機及關機時間設定區
3. 使用+ - 或 i m 做時間增減設定
4. 設定完按下ENTER鍵可脫離

☞ 各選項的詳細說明：

[d] System Shutdown Delay Time When AC Power Failed:**(當市電中斷時，系統延遲關閉的時間)**

本項是設定在市電中斷後UPS電池所能維持系統運作的時間，在此期間內，UPSilon for Unix 會每隔一分鐘發出警訊通知使用者系統即將關閉。當倒數計時結束時，系統就會被關閉。本項設定的最大值為24小時，最小值不可小於[b]電池低電位時系統延遲關閉的時間。

[b] System Shutdown Delay Time When Battery Low:**(當電池低電位時，系統延遲關閉的時間)**

本項是設定在市電中斷期間發生電池低電位時，系統延遲關閉的時間。由於UPS電力已幾乎耗盡，所以這個時間需比市電中斷的延遲時間短。其最小值為1分鐘，最大值不可大於[d]當市電中斷時系統延遲關閉的時間。

[u] UPS Turn Off Delay Time:**(UPS關機前緩衝時間)**

本項是設定開始關閉系統到關閉UPS電源の間隔時間。這個時間需足夠讓Unix系統完全關閉。開始關閉系統的同時，此命令也將送達UPS。此時間可設為：0.2, 0.3, ... 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, ...10.0 分鐘。

[v] Battery Rating Voltage(if not provided by UPS):**(UPS額定電池參考電壓,若UPS沒有提供時才需做設定)**

本選項只在監控與系統串列埠相連的本地UPS時，才有作用。若您的UPS無法自動提供此數據時，您才需手動的設定本項參數。您可參考UPS的操作手冊說明來做設定。UPSilon會依此欄的數值來計算出顯示在畫面上的UPS電池容量。

[c] Communication Port: (串列通訊埠)

本項是在設定用來連接UPS的系統串列通訊埠名稱，UPSilon提供的預設串列埠名稱可適用於大部份的Unix與Linux系統。各Unix與Linux系統的串列埠名稱都不相同，請依您系統實際使用的通訊埠來設定此串列埠的名稱。如果不能確定串列埠名稱，您可核對Unix與Linux系統的文件說明。

串列通訊埠名稱對照		
LINUX	WINDOWS	FREEBSD
/dev/ttyS0	COM1	/dev/ttyd0
/dev/ttyS1	COM2	/dev/ttyd1
/dev/ttyS2	COM3	/dev/ttyd2
/dev/ttyS3	COM4	/dev/ttyd3

☞ 若您於Linux系統中使用2902或2905線材，請將通訊埠設定為**hid**。

```
(UPSilon) UPS Configuration Utility, Ver. 2.1.0Z
Copyright(C) 2000 Mega System Technologies, Inc.      2017-04-05, 00:14 Wed.
-----
|
| [d] System Shutdown Delay Time When AC Power Failed: 5.0 Min. |
| [b] System Shutdown Delay Time When Battery Low : 1.0 Min. |
| [u] UPS Turn Off Delay Time : 3.0 Min. |
| [v] Battery Rating Voltage(if not provided by UPS) : --- Volt. |
| [c] Communication Port: hid |
|-----|
| [m] Shutdown Count Down Display: OM |
| [l] Scheduling Function : OM |
| [a] Turn off UPS after System Shutdown: YES |
| [t] Time Scheduling(hh:mm) |
|-----|
| Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. |
| Start-Up: --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- |
| Shutdown: --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- |
| [k] <<Change UPS Monitoring>> Monitor UPS from local serial port |
| [s] Save Configuration. |
| [q] Quit. |
|-----|
| Press the letters in brackets to select items. |
| Press [*, [-], or [i], [m] to change values. |
| Press [r] to redraw screen. |
```

- ☞ 如果您設定的串列埠名稱錯誤，UPSilon會嘗試自動偵測出來，並在畫面上顯示 ‘*UPS Adapter No Response*’ 的訊息。

☞ 通訊埠設定的問題處理

此處將說明在執行UPSilon for Unix後，若螢幕出現"*UPS adapter no response*"的訊息時，使用者應如何來排除此問題。

以sun 作業系統為例：

1. 確定沒有別的程式(process)使用相同的串列埠。
2. 關閉該串列埠的'getty'功能。

以Sun系統為例，請檢查檔案 ‘/etc/ttytab’ 中，有無底下這一行內容：

```
ttya "/usr/etc/getty std.9600" unknown off local  
secure
```

若您有修改了 ‘/etc/ttytab’ 檔案的內容，請您執行下面的命令，此命令會將執行的程式強制關閉並重新啟動終端機(terminal)。

```
kill -hup 1
```

3. 輸入下列命令來變更檔案 '/dev/ttya' 的屬性。


```
chmod 666 /dev/ttya
```

串列埠的設定可能隨著不同的作業系統而有不一樣的方式，有關此部份的詳細說明，請參閱各作業系統手冊。

[k] <<Change UPS Monitoring>> (變更UPS監控方式)

若UPS是與本機電腦的串列通訊埠連接來供應電力給電腦，則請選擇 *Monitor UPS from local serial port.*

若UPS是經由網路和SNMP agent連接來供應電力給電腦，則請選擇 *Monitor local UPS SNMP agent*



[n] Shutdown Count Down Display:

(顯示關機前倒數計時之警訊)

如果你希望用戶在系統關閉之前定期收到警告訊息，請將此值設定為ON，否則設定為OFF。

[l] Scheduling Function:

(定時開關機功能)

如果你希望將系統設定為可在無人狀態下定時自動關閉、重啟，則請將本項設定為ON；否則設定為OFF。將本項設定為OFF時，也同時中止了系統定時關閉功能。

[a] Turn off UPS after System Shutdown

(系統關閉後，關閉UPS)

若希望系統關閉後也將UPS電源關閉，請設定本項為YES；若希望UPS繼續供應輸出電源直到電力耗盡，則設定本項為NO。

當本項設定為NO時，將無法自動重新啟動作業系統。

[t] Time Scheduling(hh:mm)

(一週定時開關機時間設定)

本項是在設定一週內每天不同的開關機時間。UPSilon for Unix會根據這些設定來執行關閉電源及重新啟動系統的功能。當預設關機時間逼近時，UPSilon for Unix將發送警示通知使用者儲存檔案、結束工作並退出系統。

[t] Time Scheduling(hh:mm)							
	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
Start-Up:	04:00	06:00	05:00	07:00	08:00	09:00	00:00
Shutdown:	23:00	23:00	23:30	00:00	22:10	21:00	18:00

[s] Save Configuration.

(儲存設定)

儲存所有修改後的參數。

[q] Quit.

不儲存更改後的設定，直接離開此畫面。

5.3.2. 以電子郵件發送警告訊息

在偵測到電源異常狀態時，UPSilon for Unix提供使用者透過電子郵件(e-mail)或呼叫器(pager)立即的將警告訊息發送出去，以便系統管理人員能做緊急的處理。

在完成UPSilon for Unix的安裝後，會產生'upsilon.eml'及'upsilon.pgr'兩個檔案(大小為0)，分別用來設定發送電子郵件及呼叫器用，相關的設定方式，請參考底下的說明。

若需在UPSilon偵測到'市電中斷'、'市電恢復'、'電池低電位'和'電池低電位恢復'等狀況時，透過Email將警訊發送出去，其設定方式為在/etc/upsilon/upsilon.eml的第一行輸入伺服器位址，從第二行開始輸入收件人信箱位址(數量不限)，當發生電源事件時，UPSilon就會自動傳送訊息到各個電子郵件中。

/etc/upsilon/upsilon.eml的檔案內容如下：

```
abcd.com.tw          ←外送郵件伺服器位址
marry                ←訊息傳送到marry@abcd.com.tw
tom@abcd.com.tw
#mark@cccc.com.tw ←暫時不將訊息傳送到此信箱
```

當市電中斷時，收件人收到的信件內容如下所述：

Linux[Linux.abcd.com.tw] 99-07-01,12:28 AC Fail

系統名稱	發生之時間	事件描述
------	-------	------

5.3.3. 以呼叫器發送警告訊息

本功能是在設定當UPSilon偵測到'市電中斷'、'市電恢復'、'電池低電位'和'電池低電位恢復'等狀況時，透過呼叫器將警訊發送出去，設定方式為在/etc/upsilon/upsilon.prg的第一行輸入RS232串列埠名稱(即接數據機的com port名稱)，第二行開始以'~'來區隔'市電中斷'、'市電恢復'、'電池低電位'和'電池低電位恢復'事件發生時，所要傳送的呼叫器號碼及事件代碼。

/etc/upsilon/upsilon.pgr的檔案內容如下：

```

/dev/ttyS0          ← 連接數據機的com port名稱
~AC FAIL           ← 市電中斷
0957608176,,,,,#1331111# ← 接收警訊代碼的呼叫器號碼
~AC RECOVER        ← 市電恢復
0957608176,,,,,#1332222# ←
0931726768,,,,,#1332222# ← 可同時呼叫多個號碼
~BATTERY LOW       ← 電池低電位
0957608176,,,,,#1333333#
~BATTERY LOW RECOVER ← 電池低電位恢復
0957608176,,,,,#1334444#

```

註：呼叫器的設定同一般的撥號方式，','代表延遲的時間。

5.3.4. 關閉批次處理作業

UPSilon for Unix提供了一個批次處理作業的功能，使您能在電源關閉之前執行您自己所設定的關機程式。此命令檔案是可編輯的文字檔案，您可以使用一般的編輯器將其載入，或是直接在此檔案中編輯您的命令。此檔案名稱為：

```
/etc/upsilon/preshut.bat
```

這是一個簡單的文字檔，你可以使用任何一種編輯器對該檔案進行增加或修改。若不想執行其中的一個命令，可加入“#”作為註解。

5.3.5. 關機命令檔案

這個檔案包含有關閉系統所需的命令。該檔案是：

`/etc/upsilon/shutdown.ini`

這個檔案內只包含一行命令。請參照你的系統操作手冊進行修改，並請**確認該命令能真正關閉作業系統**。

5.4. UPSilon for Linux, FreeBSD的使用

5.4.1. 使用UPSilon for Linux, FreeBSD

在安裝完成後，UPSilon for Linux, FreeBSD會自動在系統的背景下執行監控的功能，使用者不需手動的來啟動UPSilon。若參數設定有變更時，UPSilon for Linux, FreeBSD會自動偵測到並依新的參數內容來執行。

您可使用下述的命令來執行UPSilon for Linux, FreeBSD：

- 啟動 UPSilon for Linux, FreeBSD：
`/etc/upsilon/upsilon start`
- 停止 UPSilon for Linux, FreeBSD：
`/etc/upsilon/upsilon stop`
- 參數設定：
`/etc/upsilon/upsilon config`
(請參考5.3)
- 監控 UPS 狀態：
`/etc/upsilon/upsilon status`
(請參考 5.5)
- 直接傳達命令給 UPS：
`/etc/upsilon/upsilon issuer`
(請參考 5.6)
- 讀取線上說明：
`/etc/upsilon/upsilon help`

輸入上述命令後即可開啟如下圖所示的 UPSilon 線上說明檔案，選擇說明主題的數字或字母鍵後，即可獲得各項功能的詳細資訊。

```
(UPSilon) UPS ONLINE HELP, Ver. 1.3
Copyright(C) 1998 Mega System Technologies, Inc.          98-01-15, 17:18 Thu.
-----
1.) Introduction
2.) Installation
3.) Configuration
4.) Using UPSilon for UNIX
5.) Monitoring the UPS Status
6.) Control your UPS
7.) History Information
a.) Appendix A - File List and Disk Contents
b.) Appendix B - System Parameters
c.) Appendix C - RUPS II FAQ
-----

Press the corresponding letters or numbers to know more about the
topics listed on your screen.
Press [q] to quit
```

在忘記 UPSilon 的操作命令時，只要輸入”upsilon “或”/etc/upsilon/upsilon HELP “即可在螢幕上看到如右圖所示的簡易操作說明。

```
#
# upsilon
One argument needed!
Usage: upsilon [start|stop|config|status|issuer|help]

upsilon start - Start the Daemon process
upsilon stop - Terminate Resident Daemon process
upsilon config - Modify line Settings
upsilon status - Monitor UPS status
upsilon issuer - Send Commands to the UPS
upsilon help - Display Online User Manual
#
```

5.4.2. 移除 UPSilon for Linux, FreeBSD

如果您想從系統中移除 UPSilon for Linux, FreeBSD，請依下述步驟進行：

1. 停止 UPSilon for Linux, FreeBSD。
(輸入 “/etc/upsilon/upsilon stop”)
2. 移除所有 UPSilon 檔案所在的子目錄 ‘/etc/upsilon’。

3. 將 UPSilon 從系統啟動程式中移除.

各作業系統的移除方式如下：

A. LINUX

請由‘/etc/rc.d/rc.local’檔案中將下述命令字串刪除或標示為不執行：

```
/etc/upsilon/upsilon start
```

B. FreeBSD

請由‘/etc/rc’檔案中將下述命令字串刪除或標示為不執行：

```
/etc/upsilon/upsilon start
```



```

(UPSilon) UPS Status Screen, Ver. 2.1.02 megatec_UPS      BEST_UPS    113007BZ
Copyright(C) 2008 Mega System Technologies, Inc.        2017-04-05, 09:12 Wed.
-----
: UPS Type           : On Line           ||          UPS Input Voltage: 220.1 Volt   ||
: UPS Rating Voltage: 220.0 Volt         ||          [████████████████████]-----|----|--
: UPS Rating Current: 38 Amp             ||          180 190 200 210 220 230 240   ||
: UPS Line Frequency: 50.0 Hz           ||          ||
: Communication Port: /dev/ttyS1         ||          UPS Output Voltage: 220.1 Volt   ||
:                                     ||          [████████████████████]-----|----|--
:                                     ||          180 190 200 210 220 230 240   ||
:                                     ||          ||
:   Input AC Power  : Normal             ||          UPS Power Loading: 100%          ||
:   Battery Status  : Normal             ||          [████████████████████]-----|----|--
:   UPS Functioning : Normal             ||          0  20  40  60  80 100 120    ||
:   Boost/Buck      : OFF                ||          ||
:   UPS Temperature : 30.1 C             ||          UPS Battery Level: 100%         ||
:   UPS Self-Test   : Stop               ||          [████████████████████]-----|----|--
:                                     ||          0  20  40  60  80 100 120    ||
: Count Down Function: ON                ||          ||
: Scheduling Function: OFF               ||          UPS Input Frequency: 50.0 Hz     ||
: Next Shutdown Time: --- --:--         ||          [████████████████████]-----|----|--
: Next Restart Time : --- --:--         ||          0  20  40  60  80  90 100    ||
: ACFail Shutdown Delay: 5.0 Min.       ||          ||
: UPS Turn Off Delay : 3.0 Min.         ||          UPS Input Frequency: 50.0 Hz     ||
:                                     ||          [████████████████████]-----|----|--
:                                     ||          0  20  40  60  80  90 100    ||
-----
System: Linux[cent6532]                    Type 'r' to Redraw, Type 'q' to Quit._

```

本機串列埠連接UPS監控畫面

SNMP AGENT連接UPS監控畫面

```

(UPSilon) UPS Status Screen, Ver. 2.1.02 ""BEST_UPS  "
Copyright(C) 2008 Mega System Technologies, Inc.        2017-04-05, 09:39 Wed.
-----
: Ip Address        : 192.168.0.223     ||          UPS Input Voltage: 220.1 Volt   ||
: Community Name   : public            ||          [████████████████████]-----|----|--
:   Input AC Power  : Normal             ||          180 190 200 210 220 230 240   ||
:   Battery Status  : Normal             ||          ||
:   Boost/Buck      : OFF                ||          UPS Output Voltage: 220.1 Volt   ||
:   UPS Temperature : 30.1 C             ||          [████████████████████]-----|----|--
:   UPS Self-Test   : Stop               ||          180 190 200 210 220 230 240   ||
:                                     ||          ||
: Time on Battery   : 0 Sec.            ||          UPS Power Loading: 70%           ||
: Battery Voltage   : 27.1 Volts        ||          [████████████████████]-----|----|--
: Rating Voltage    : 24.0 Volts        ||          0  20  40  60  80 100 120    ||
: Last Spike        : 220.1 Volts       ||          ||
: Last Sag          : 220.1 Volts       ||          UPS Battery Level: 100%         ||
: Last Failure Cause: no transfer        ||          [████████████████████]-----|----|--
:                                     ||          0  20  40  60  80 100 120    ||
: Next Shutdown Time: --- --:--         ||          ||
: Next Restart Time : --- --:--         ||          UPS Input Frequency: 50.0 Hz     ||
: ACFail Shutdown Delay: Min.           ||          [████████████████████]-----|----|--
: UPS Turn Off Delay: Min.              ||          0  20  40  60  80  90 100    ||
-----
System: Linux[cent6532]                    [r]-Redraw, [m]-More, [q]-Quit

```

☞ 監控遠端UPS

1. 輸入 “/etc/upsilon/upsilon status”
2. 選擇.[r] MONITOR REMOTE UPS
3. [i] 鍵設定遠端UPS的SNMP裝置IP位置
4. [c] 鍵設定遠端UPS的SNMP裝置社群名稱

```
CentOS release 6.5 (Final)
Kernel 2.6.32-431.el6.i686 on an i686
cent6532 login: root
Password:
Last login: Wed Apr  5 09:13:07 on tty1
[root@cent6532 ~]# /etc/upsilon/upsilon status
```

使用小寫英文字母鍵選擇；Enter 鍵確認

```
(UPSilon) UPS Status Screen, Ver. 2.1.02
Copyright (C) 2008 Mega System Technologies, Inc.      2017-04-05, 11:20 Wed.
-----
<< [l] MONITOR LOCAL UPS >>
<< [r] MONITOR REMOTE UPS >>
-----

[l] IP Address      : 192.168.0.100
[c] Community Name : public
-----

<< The IP Address of the SNMP Agent connected to the UPS. >>
Enter the IP Address of the SNMP Agent.
Press [BKSP] to delete a character, press [enter] when through.
-----
System: Linux[cent6532]
```

輸入遠端UPS連結的SNMP裝置IP位置

輸入遠端UPS連結的SNMP裝置社群名稱

設定完成後按[Enter] 鍵稍待，螢幕上會顯示UPS的狀態。

```

(UPSilon) UPS Status Screen, Ver. 2.1.02 ""REMOTE_UPS"
Copyright(C) 2000 Mega System Technologies, Inc.      2017-04-05, 11:38 Wed.
-----
: Ip Address      : 192.168.0.100  ||      UPS Input Voltage: 220.1 Volt  ||
: Community Name : public       ||      ██████████-----|----|----|
:   Input AC Power : Normal      ||      100 190 200 210 220 230 240  ||
:   Battery Status : Normal      ||
:   Boost/Buck    : OFF         ||      UPS Output Voltage: 220.1 Volt  ||
:   UPS Temperature: 26.1 C     ||      ██████████-----|----|----|
:   UPS Self-Test : Stop        ||      100 190 200 210 220 230 240  ||
:
: Time on Battery : 0 Sec.      ||      UPS Power Loading: 50%         ||
: Battery Voltage : 27.1 Volts  ||      ██████████-----|----|----|
: Rating Voltage  : 24.0 Volts  ||      0  20  40  60  80 100 120  ||
: Last Spike      : 220.1 Volts ||
: Last Sag        : 220.1 Volts ||      UPS Battery Level: 100%       ||
: Last Failure Cause : no transfer ||      ██████████-----|----|----|
:
: Next Shutdown Time : --- --:-- ||      0  20  40  60  80 100 120  ||
: Next Restart Time  : --- --:-- ||      UPS Input Frequency: 50.0 Hz  ||
: ACfail Shutdown Delay: Min.    ||      ██████████-----|----|----|
: UPS Turn Off Delay : Min.      ||      0  20  40  60  80  90 100  ||
-----
System: Linux[cent6532]                               [r]-Redraw, [m]-More, [q]-Quit

```

按 [m] 鍵，可取得SNMP裝置更多訊息，如：SNMP裝置名稱及所在位置。

按 [b] 鍵即可返回初始畫面。

```

(UPSilon) UPS Status Screen, Ver. 2.1.02 ""REMOTE_UPS"
Copyright(C) 2000 Mega System Technologies, Inc.      2017-04-05, 12:07 Wed.
-----
: System Contact   : "Administrator."
: System Name      : "UPS Agent."
: System Location  : "My Office."
-----
: Date Made       : ""           || Sensitivity       : 1
: Serial #        : ""           || Low Batt. Run Time: 120
: Agent Rev.      : "3.5.BY506"  || Return Delay      : 60
: Batt. Replace Date: ""         || Diagnostics Sched.: 4
: Batt. Replace Flag: 0          || Last Diagnostics  : ""
: Batt. Current   : 0            || Calib. Results    : 0
: Input Phase     : 1            || Calib. Date       : ""
: Output Phase    : 1            ||
: Devices Attached: 4            ||
: Rated Output Volt.: 2200       ||
: High Transfer Volt.: 0         ||
: Low Transfer Volt.: 0         ||
: Alarm Flag      : 3            ||
: Alarm Timer     : 2147483647   ||
: Min. Ret. Cap.  : 0            ||
-----
System: Linux[cent6532]                               [r]-Redraw, [b]-Back, [q]-Quit

```

5.6. 對UPS直接控制

UPSilon for Linux, FreeBSD 提供使用者直接對UPS執行關閉、重新啟動、自我測試或其他命令等功能。請輸入“/etc/upsilon/upsilon issuer”即可出現如下圖之畫面。畫面顯示的功能會因UPSilon 參數的設定(監控本機UPS或監控網路UPS)而有所不同。

☞ UPSilon監控與系統串列埠連接的UPS

```
(UPSilon) UPS COMMAND CENTER, Ver. 2.1.02
Copyright(C) 2008 Mega System Technologies, Inc.      2017-04-05, 12:33 Wed.
-----
[ s ] 10 Seconds Test
[ b ] Test until Battery Low
[ t ] Test for a Specified Time Period
[ c ] Cancel Test Command

[ n ] Shut Down UPS
[ a ] Cancel Shut Down Command

[ r ] Redraw
[ q ] Quit

-----
Press the letter of your choice.
-----
```

各選項功能說明

- **[s] 10 Seconds Test**
UPS執行一次10秒鐘的自我檢測後，恢復正常。
- **[b] Test until Battery Low**
UPS自我檢測功能持續執行，直到電池低電位。
- **[t] Test for a Specified Time Period**
利用[+]、[-]鍵，指定UPS自我檢測時間的長短。
- **[n] Shut Down UPS**
關閉UPS電源。

- **[a] Cancel Shut Down Command**

取消即將執行的關閉UPS的命令，或是在市電恢復時，自動開啟UPS。

☞ UPSilon透過SNMP Agent監控與網路相連的UPS

```
(UPSilon) UPS COMMAND CENTER, Ver. 2.1.02
Copyright(C) 2000 Mega System Technologies, Inc.      2017-04-05, 12:32 Wed.
-----
[s] Shut Down UPS                [f] Flash and Beep
[c] Cancel Shut Down Command    [i] Test Indicators
[o] Turn On UPS
-----
[u] Reboot UPS
[l] Put UPS to Sleep
[m] Simulate Power Fail
[b] Conserve Battery
-----
[d] Diagnostic Self Test        [r] Redraw
[t] Test Run Time Calibration  [q] Quit
-----
Press the letter of your choice.
-----
```

各選項功能說明

- **[s] Shut Down UPS**
關閉UPS電源。
- **[c] Cancel Shut Down Command**
取消關閉UPS的命令。
- **[o] Turn On UPS**
當市電恢復時，開啟UPS。
- **[u] Reboot UPS**
將UPS 關閉後再重新開啟。
- **[l] Put UPS to Sleep**

利用[+]、[-]鍵來設定UPS處於睡眠狀態的時間。當UPS處於睡眠狀態時，不供應輸出電源。

- **[m] Simulate Power Fail**
將UPS切換為以電池供電。
- **[b] Conserve Battery**
UPS電力供應處於睡眠狀態。
- **[d] Diagnostic Self Test**
UPS 執行短暫的診斷性自我測試。
- **[t] Test Run Time Calibration**
UPS將持續放電至電容量低於百分之二十五。
- **[f] Flash and Beep**
UPS指示燈亮，並發出警鳴聲。
- **[I] Test Indicators**
測試UPS 面板上的燈號顯示功能。

5.7. 歷史記錄

在文字檔 “/etc/upsilon/rupslog” 中，UPSilon for Linux, FreeBSD 記錄了所有的電源事件。如有電源發生異常，你可以從這個檔案中查到相關的事件資訊。

您可使用任何一種文字檔編輯器來開啟這個檔案 “/etc/upsilon/rupslog”。

```
System will be shut down in 1316 Minutes! - Mon Jan 12 15:51:10 1998
System will be shut down in 1315 Minutes! - Mon Jan 12 15:52:10 1998
System will be shut down in 1314 Minutes! - Mon Jan 12 15:53:10 1998
System will be shut down in 1313 Minutes! - Mon Jan 12 15:54:10 1998
System will be shut down in 1312 Minutes! - Mon Jan 12 15:55:10 1998
System will be shut down in 1311 Minutes! - Mon Jan 12 15:56:10 1998
System will be shut down in 1310 Minutes! - Mon Jan 12 15:57:10 1998
UPS Battery low!! - Mon Jan 12 15:57:25 1998
System will be shut down in 1 Minute! - Mon Jan 12 15:57:26 1998
Preshut processes all done! - Mon Jan 12 15:58:26 1998
AC Power Fails! UPS provides power! - Mon Jan 12 16:08:07 1998
System will be shut down in 26 Minutes! - Mon Jan 12 16:08:09 1998
AC Power recovered! - Mon Jan 12 16:08:32 1998
Shutdown Stops! System Returns to Normal State! - Mon Jan 12 16:08:32 1998
Scheduled time to shutdown! - Mon Jan 12 16:11:23 1998
System will be shut down in 1 Minute! - Mon Jan 12 16:11:27 1998
Shutdown Stops! System Returns to Normal State! - Mon Jan 12 16:12:02 1998
Scheduled time to shutdown! - Mon Jan 12 16:14:54 1998
Preshut processes all done! - Mon Jan 12 16:15:02 1998
AC Power Fails! UPS provides power! - Wed Jan 14 18:29:19 1998
System will be shut down in 5 Minutes! - Wed Jan 14 18:29:52 1998
AC Power recovered! - Wed Jan 14 18:29:54 1998
Shutdown Stops! System Returns to Normal State! - Wed Jan 14 18:29:54 1998
```

5.8. 檔案明細

作業系統	檔名
Linux	linux.Z centos-epsilon.tar.gz linux-epsilon-x64.tar.gz linux-epsilon.tar.gz
FreeBSD 2.X	bsd-2.Z
FreeBSD 3.X	bsd-3.Z

5.9. 光碟 mount指令說明

作業系統	指令	參數	device name	掛入點
Linux	mount	-t iso9660	/dev/cdrom	/mnt/cdrom
FreeBSD	mount	-t cd9660	/dev/acd0a	/mnt/cdrom

5.10. 系統參數

作業系統	通訊埠	關閉指令	啟動檔案
Linux	/dev/ttyS1	/sbin/halt	/etc/rc.d/rc.local
FreeBSD	/dev/ttyd1	Shutdown -h now	/etc/rc

5.11. 常見問題解答

Q1. 當以手動方式執行時，UPSilon for Linux, FreeBSD 可正常運作；但若以系統自動執行UPSilon for Linux, FreeBSD時，則出現錯誤訊息‘UPS adapter no response!’，應如何解決？

解答：

請檢查串列埠端的設定，請確定在同一時間沒有其他程式使用與 UPSilon for Linux, FreeBSD 相同的串列埠。

Q2. 在FreeBSD的Unix 系統中執行UPSilon for Linux, FreeBSD時會無法運作，為什麼？

解答：

UPSilon for Linux, FreeBSD 使用Unix IPC (Inter Process Communication) 的功能，但FreeBSD 不支援此項功能。請您先將下述的命令加入到FreeBSD的核心設定中，然後再重新編譯(compile)及安裝。

```
options SYSVSHM
options "SHMMAXPGS=64" # 256Kb of sharable memory
options SYSVSEM      # enable for semaphores
options SYSVMSG      # enable for messaging
```

有關這些主題的詳細訊息，請參考**FreeBSD** 網站的說明。

Q3. 在執行UPSilon for Linux, FreeBSD後，出現‘Cannot Initialize the SNMP Session!!’的訊息，應如何處理此問題？

解答：

請確認下列兩項的設定：

- a. 檢查IP 地址和Community Name是否正確。
- b. 檢查是否所有的cable都連接正確了。

Q4. 在Unix系統中尚未執行完磁帶備份，系統就被關閉了，應如何處理此問題？

解答：

如需在關機前執行磁帶備份，可將下列指令加入開機程式或當日執行，以便系統能在設定關機時間到前完成磁帶備份的工作：

at -f file -t mmddhhmm

檔名 月 日 時 分 ←如需每日執行可省略月,日